

Tjekliste 9 • sådan gør du, hvis du skal restaurere eller bygge om

Fordeling af ansvar

- 'Cirkulære om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger' skal med i et fælles aftalegrundlag.
- Udpeg en person, der er ansvarlig for sikkerheden på byggepladsen.
- Du eller din rådgiver skal have en forsikring, der dækker godt nok.

Adfærd

- Alle skal underskrive aftalen om at arbejde i en historisk bygning.
- Alle skal vide, hvor brandslukningsudstyret er, og hvordan det bruges.
- Sørg for procedurer for håndtering af olieklude, slibestøv osv.
- Hold orden på byggepladsen og fjern brændbart materiale.
- Byggepladslamper kan udvikle meget varme. De må ikke rettes mod brændbart materiale og skal slukkes, når der ikke er nogen i nærheden.
- Foretag et fyraftenseftersyn, når arbejdsdagen slutter – tjek at:
 - askebægre er tørt
 - olieklude er lagt i en metalboks
 - trykflasker er fjernet
 - el og elapparater er slukket
 - døre er lukket og evt. låste
 - åbninger er afskærmede
 - gennembrydninger i vægge og gulve er tætnet
 - alarmanlæg er tilsluttet eller brandvagt mødt op.

Byggepladsens indretning

- Skurvogne, oplag af brændbare materialer o.l. bør placeres minimum 5 m fra bygningen.
- Brandfarlige væsker og trykflasker skal opbevares forsvarligt.
- Brand- og flugtveje må ikke blokeres af skurvogne og oplag.
- Beredskabet skal have fri adgang til slukningsvand.
- Overvej indhegning af byggepladsen for at holde uvedkommende væk.
- Indret særlige steder uden for bygningen, hvor der må ryges.
- Der skal være brandsikre askebægre og beholdere til tømning af askebægre, der ikke må bruges til andet.
- Der skal være udstyr til brandslukning.
- Fjern letantændeligt affald og materialer på byggepladsen.

Stilladser

- Overvej, om stilladset skal have lynafledning.
- Stilladser må ikke give adgang for uvedkommende.
- Stilladser må ikke blokere for adgang for beredskabet.
- Hold løbende øje med stilladser, hvis der er storm.

Bygningen

- Afdæk særligt inventar som paneler, lofter og møbler.
- Elinstallationer skal have tilstrækkelig kapacitet og være i god stand.
- Brandsikkerheden må ikke være svækket pga. byggearbejder.
- Branddøre må ikke være fastholdt med f.eks. kiler.
- Beskyt alarm- og slukningssystemerne for støv og skidt.

Særlige typer arbejde

- Aftal særlig varsomhed ved varmt arbejde, og krævet uddannede folk.
- Husk brandvagt ved varmt arbejde på fredede bygninger.
- Udpeg et sted væk fra bygningen, hvor varmt arbejde bør udføres.
- Hvis varmt arbejde skal udføres i eller ved bygningen:
 - Sørg for brandmæssig afskærmning af arbejdsstedet.
 - Fjern brændbart materiale.
 - Sørg for adgang til slukningsvand.
 - Hold opsyn mindst to timer efter, at arbejdet er afsluttet.
 - Fjern støv og spindelvæv.